ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛОМЕГАПЛАСТ»
Юр.адрес: 614060, Пермский край, г.Пермь, ул. Фрезеровщиков, 86-274
Почтовый адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 67
ИНН 5906111140 КПП 590601001 ОГРН 111 5906 007 260
р/с 40702810649150001359 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 301 018 109 000 000 006 03 БИК 042202603
тел./факс: 8(34249) 3-63-00, 3-63-01 e-mail: info@u-plast.ru, www.u-plast.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Труба гибкая гофрированная двустенная
ПНД/ПВД d160
ТУ22.21.29-009-37012736-2019

Дата изготовления	Изготовитель	Упаковка
2025 г.	ООО «УралОмегаПласт»	бухта

Предъявил начальник производства Черных А.А.

№	Наименование показателей	Норма по ТУ22.21.29-009-37012736-2019	Результат проверки
	Труба гибкая гофрированная двустенная ПНД/ПВД d160 с зондом		
1	Проверка наружного и внутреннего диаметра трубы	$d_{наружн.}$ 160±0,4мм $d_{внутр.}$ 137±0,3мм	Соответствует
2	Проверка длины отрезка в бухте	50 м	Соответствует
3	Наличие маркировки	Стойкая, легко читаемая	Соответствует
4	Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	от минус 40 до плюс 90 °С	Соответствует
5	Проверка электрического сопротивления изоляции труб в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150	100 МОм	Соответствует
6	Кольцевая жесткость, кПа	8	Соответствует
7	Агрессивность факторов окружающей среды (УФ-излучения)	Устойчивость к воздействию	Соответствует
8	Цвет труб	RAL3001 (Красный)	Соответствует

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ22.21.29-009-37012736-2019

Начальник отдела качества
ООО «УралОмегаПласт» Т.А.Мальцева

КОПИЯ ВЕРНА